

ZV WV Stadtprozeltenener Gruppe
Unterlagen zur WSG-Festsetzung Brunnen 1 und 2 Breitenbrunn

Mikrobiologische Untersuchungen Reinwasser nach UV-Anlage

Reinwasser	E. coli	Coliforme Keime	Enterokokken	Clostridien	Pseudomonas aeruginosa	Kolonienzahl 22°C	Kolonienzahl 36°C	Anmerkung
	(KBE/100 ml)	(KBE/100 ml)	(KBE/100 ml)	(KBE/100 ml)	(KBE/100 ml)	(KBE/1 ml)	(KBE/1 ml)	
14.05.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
19.06.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
09.07.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
20.08.2012	0	0	0	n.b.	n.b.	0	0	
13.09.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
15.10.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
12.11.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
17.12.2012	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	1	
28.01.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	2	
21.02.2013	0	0	0	n.b.	n.b.	0	0	
08.04.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
02.05.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
04.06.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
16.07.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	3	
07.08.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
02.09.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	1	0	
21.10.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
04.11.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
02.12.2013	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
20.01.2014	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	1	
10.02.2014	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
10.02.2014	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
05.05.2014	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
14.10.2014	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	1	1	
21.01.2015	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
07.04.2015	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
24.11.2015	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
08.12.2015	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
28.06.2016	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	1	0	
15.08.2016	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	2	
20.10.2016	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
14.08.2017	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
19.09.2017	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
13.11.2017	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	
30.09.2019	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	0	0	

n.b.= nicht bestimmt

P:\Pro2007\07015\GwMonitoring Daten\Daten Berichte[Mikrobiologie.xls]Reinwasser