## Systematische Hydrantenreihentests am 29.04.2021 Gemeindeverwaltung Faulbach

MESSUNG LFD.NR.	BEGINN	ADRESSE	m3/h bei freiem Auslauf (Fließdruck)	m3/h bei ≈ 1,5 bar Fließdruck	Ruhedruck in bar	ANMERKUNG
E58	07:24	Haaggasse 30	58,6 (0,3)	49,9	4,6	
E59	07:42	Haaggasse 27				Hydrant Defekt
E60	07:51	Am Sportplatz 9	87,9 (0,8)	80,4	5,1	Hy-Kappe Defekt
E61	08:06	Am Sportplatz (Feuerwehrhaus)	107,4 (1,1)	101,7	5,1	
E62	08:19	Am Sportplatz (Feuerwehrhaus)	103,2 (1,5)	103,2	5,1	
E63	08:31	Schulweg (Hinter Feuerwehr)	106,6 (0,9)	99,4	4,9	
E64	08:51	Speckspitze 12A				Hydrant Defekt
E65	08:56	Speckspitze 17	84,5 (0,8)	77,5	4,6	
E66	09:10	Speckspitze 5	99,6 (0,7)	91,1	4,9	
E67	09:24	Dornrosenstrasse Ecke Langestrasse	79,1 (0,6)	68,9	4,4	
E68	09:38	Dornrosenstrasse 23	38,9 (0,3)	32,3	4,1	
E69	09:57	Dornrosenstrasse 21				Hydrant Nicht zu Öffner
E70	10:02	Blumenstrasse Ecke Bahnhofstrasse	17,1 (0,1)	14,1	4,6	
E71	10:15	Blumenstrasse Ecke Langestrasse	40,7 (0,4)	34,6	4,6	
E72	10:40	Gartenstrasse 10	25,0 (0,1)	20,4	4,9	
E73	10:54	Gartenstrasse Ecke Frankenstrasse	57,3 (0,3)	50,3	5,1	
E74	11:10	Hauptstrasse 157	136,5 (1,3)	133,6	5,4	
E75	11:27	Hauptstrasse 152A	134,9 (1,3)	131,1	5,5	
E76	11:40	Hauptstrasse 2	137,9 (1,2)	134,9	5,5	
E77	11:54	Hauptstrasse Ecke Bahnofstrasse	129,9 (1,1)	125,9	5,4	
E78	12:10	Hauptstrasse 10	140,9 (1,2)	137,4	5,4	
E79	12:25	Hauptstrasse 7A	127,2 (1,1)	122,5	5,3	
E80	13:00	Hauptstrasse Ecke Langstrasse	134,2 (1,1)	130,2	5,1	
E81	13:15	Hauptstrasse 18	128,1 (1,1)	122,3	5,1	
E82	13:29	Hauptstrasse 127	119,9 (1,1)	115,1	5,1	
E83	13:49	Hauptstrasse Ecke Ankergasse	108,2 (1,0)	103,9	5,3	
E84	14:05	Ankergasse 4	47,4 (0,4)	41,7	5,5	
E85	14.20	Mühlweg 8	115,7 (1,1)	109,3	5,3	
E86	14:35	Hauptstrasse (AXA)	114,8 (1,2)	111,1	5,6	
E87	14:57	Kirchgasse 2	41,3 (0,3)	36,1	5,4	
E88	15:12	Haaggasse 36	58,3 (0,4)	51,1	4,8	
E89	15:28	Schulgasse 7	22,7 (0,1)	18,60	4,6	
E90	15:45	Wüstenweg 8	45,1 (0,4)	39,30	4,6	
E91	16:03	Wüstenweg 4	59,7 (0,8)	54,10	4,8	
E92	16:25	Hauptstrasse 52	94,8 (1,0)	87,40	5,0	
DL01		Hauptstrasse 157	-			
DL02		Weinweg 25				